IRITEL
BEOGRAD

ZAPISNIK

Dana 24.10.2023. saradnici IRITEL-a obišli su tri lokacije Železnice Srbije kako bi se sagledale mogućnosti i najbolja rešenja za montažu uređaja za nadzor energetske elektronike.

IRITEL je obišao sledeće lokacije:

- EVP Zemun (u pratnji kolege Dragana Milovančevića)
- EVP Inđija (u pratnji kolege Dragana Milovančevića)
- PSN Beška (U pratnji kolege Risović Gorana)

Ustanovljeno je da se na sve tri lokacije ispravljač 110Vdc nalazi u ormanu gde ima dovoljno mesta za montažu uređaja za nadzor DNU24. Orman sa baterijama se nalazi u istoj prostoriji.

Ispravljački sistemi na lokacijama EVP Inđija i PSN Beška su isti i za njih postoji potrebna dokumentacija.

Ispravljački sistem u EVP Zemun nema dokumentaciju povezivanja ispravljačkog sistema. Za potrebe montaže potrebno je dostaviti dokumentaciju (električne ili blok šeme) povezivanja ormana sa jednosmerni razvod, povezivanja ormana u kojem se nalazi ispravljač i ormana za razvod prema potrošačima.

Nakon konsultacije sa kolegom Milovančevićem ustanovljeno je da se isravljači 110 Vdc nalaze i na lokacijama PSN Batajnica i PS Stara Pazova. S obzirom da je na pomenutim lokacijama ispravljač isti kao u EVP Zemun nema potrebe za dodatnim obilascima, ali je neophodno da se dostavi potrebna dokumentacija.

Predlažemo da se pet uređaja za nadzor DNU24 postavi na lokacijama: EVP Zemun, PSN Batajnica, PS Stara Pazova, EVP Inđija i PSN Beška.

Komuniakcija uređaja za nador može biti po jednom ili dva prenosna puta. Na predloženim lokacijama neophodno je obezbediti *Ethernet* i/ili GPRS.

.

Rukovodilac sektora energetske elektronike Iritel-a

Dr Dragana Petrović dipl.inž.

U Boegradu, 26.10.2023